

## Investointiesitys vesihuoltolaitokselle

Kunnanhallitus 11.10.2021 § 181

13/02.02.02/2021

TEKNLTK 16.09.2021 § 31

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolla on jätevesilietteen kuivaamiseen hankittu Volute-merkkinen ruuvikuivain vuonna 2010.

Kuivatun lietteen kosteuspitoisuus on kasvanut huomattavasti kuluneen vuoden aikana, mikä aiheuttaa ongelmia lietteen jälkikäsitelyssä.

Kuivaimen huollon yhteydessä on havaittu ruuvin merkittävä kuluneisuus, eikä kuivaimen asetuksia muuttamalla saada lietteestä riittävän kuivaa.

Ruuvin haittalevyt on vaihdettu kahdesti kuivaimen käyttöiän aikana, mutta ruuvi on alkuperäinen.

Maahantuojaan edustajaliikkeen tarjous kuivaimen ruuvista ja haittalevyistä asennettuna on 27 343,- € alv 0%. Mahdollisiin lisätöihin on varauduttava n. 10 % varauksella. Yhteensä investointitarve on 30 000 euroa.

Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Stefan Hirvelä.

### Vesihuoltolaitoksen johtajan esitys

Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen johtokunta hyväksyy esityksen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 30 000 euron määrärahan lisäämistä vuoden 2021 investointiohjelmaan.

*Lisätiedot: vs. tekninen johtaja Stefan Hirvelä, p. 044 787 1341*

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Eeva Viitanen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ehdotuksen vesihuoltolaitokselle myönnettävästä 30 000 euron investointimäärärahan lisäämisestä vuoden 2021 talousarvioon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin