

Vesihuoltolaitoksen investointimäärärahojen muutos

Tekninen lautakunta 08.04.2025 § 31
102/02.02.02/2025

Tekninen osasto on valmistellut vuoden 2025 investointeja kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion investointiliitteen mukaisesti.

Vesihuoltolaitokselle on varattu yhteensä 200 000 euroa investointeihin, seuraavalla jaolla:

VESIHUOLTOLAITOS	200 000
JÄTEVESI	
Jätevedenpuhdistamon sähköpääkeskuksen uusinta + varavoima	100 000
Jätevedenpuhdistamon tekniikan saneeraus	
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	20 000
Lukostopäivitykset	10 000
Verkostotyöt	20 000
PUHDASVESI	
Vedenottamoiden saneeraukset	30 000
Verkostotyöt	20 000

Jätevedenpuhdistamon sähköpääkeskuksen uusintaa kiireellisemmäksi on paljastunut jätevesipumppaamoiden saneeraukset. Uudistuksia on tehtävä useisiin pumppaamoihin. Pumppaamoille hankitaan puuttuvat varapumput. Tämän lisäksi pumppaamoiden kaukovalvontaan liittyvät puutteet korjataan. Muutama pumppaamo lisätään kaukovalvonnan piiriin ja jo valvottavien pumppaamoiden yhteysongelmia ratkotaan tekniikan päivittämisellä. Kustannusarvio pumppaamoiden uusinoille on noin 70 000 euroa.

Myös vedenottamoille varattu summa ei riitä. Käpykankaan vedenottamon pumppujen, sähköpääkeskuksen ja tekniikan uusinta kokonaisuudessaan on arvioitu olevan noin 60 000 euron hankinta.

Jätevedenpuhdistamon sähköpääkeskuksen saneeraukseen varatulla määrärahalla toteutetaan ainoastaan sähköpääkeskuksen sekä automaation uusinnan suunnittelu, kustannusarvio noin 20 000 euroa. Käyttämätön 80 000 euroa jaetaan seuraavasti:

1. Jätevesipumppaamoiden saneerauksiin varattua määrärahaa korotetaan 50 000 euroa, yhteensä 70 000 euroon.
2. Vedenottamoiden saneerauksiin varattua määrärahaa korotetaan 30 000 euroa, yhteensä 60 000 euroon.

Investointimääräraha ei kokonaisuudessaan kasva, vaan vesihuoltolaitokselle varattu 200 000 euroa säilyy ennallaan. Lisämäärärahaa ei tarvitse hakea.

Esittelijä	Tekninen johtaja Waltteri Martelin
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen investointimäärärahojen muutoksen.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

