

Kannanottoypyynnö ympäristöluvan tarkistamisen tarpeelle

Ympäristölautakunta 10.04.2025 § 42
93/11.00.00/2025

Nevel Oy pyytää ympäristölautakunnan kannanottoa ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamisen tarpeesta.

Nevel Oy on laajentamassa polttoaineen (hake) varastointialuetta lämpölaitoksen taakse kiinteistölle 702-418-1-899. Nykyinen polttoaineen vastaanotto ja varastointi tapahtuu voimalaitoksen etupihalla Teollisuustien varrella.

Polttoainekentän toteuttaminen kyseiselle alueelle vaatii tontin lohkomisen. Lohkotun alue tullaan ostamaan Nevel Oy:n nimiin. Lohkomisen ja lohkotun alueen ostamisen edellytyksenä on toimintaluvan saaminen polttoaineen varastoinnille.

Lisäalue on kooltaan noin 1700 m² ja siellä on tarkoitus varastoida ranka- ja kokopuuhaketta, metsätähdehaketta sekä metsäteollisuuden sivutuotteita enimmillään 2500 m³. Alueella on tarkoitus ainoastaan varastoida jakeita eli kiinteistöllä ei haketeta.

Uudella varastoalueella on lisäksi mahdollisuus arinatuhkan välivarastointiin ennen metsän lannoitekäyttöä. Tuhkan enimmäisvarastointimäärä on noin 20 tonnia.

Lämpölaitoksen aluetta koskevaa asemakaavaa on muutettu 2008, jolloin lämpölaitos on merkitty energiahuollon korttelialueeksi. Uusi varastoalue on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi.

Lämpökeskus ja uusi varastoalue sijaitsevat Kirkkokankaan pohjavesialueen (0470203) muodostumisalueen rajalla.

Varastokenttä asfaltoidaan sekä salaojitetaan ja sen hulevedet tullaan johtamaan öljyn- ja hiekan erottimen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Hulevesiä arvioidaan muodostuvan noin 1300 m³/a.

Lämpölaitos on luvitettu Ruoveden ympäristölautakunnan toimesta 27.09.2017 (diaari 28/11.01.00/2017).

Puupolttoaineen varastoinnista ei aiheudu päästöjä tai jätettä. Varastoitavan hakemäärän kasvaessa ympäristöhaitat ja niiden riskit eivät korreloi keskenään. Pölyhaittaa on mahdollista hillitä varastokasojen kastelulla.

Lämpölaitoksen ympäristöluvan lupamääräykset ovat hyvin tarkat ja kattavat johtuen toiminannon sijoittumisesta pohjavesialueelle. Alueen kaavamääräyksissä on jo huomioitu ympäristönäkökulmat, kuten

- kaava-alueella on kielletty pohjaveden laatua ja määrää heikentävät toimenpiteet,

- jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviissä viemäriässä,
- nestemäisen polttoaineen varastointi korttelialueella on kiellettyä,
- piha-alueet on päällystettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla,
- alueelta kerääntyvät sade- ja sulamisvedet on viemäroitävä ja johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle,
- rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen.

Päätösehdotus	Ruoveden ympäristölautakunnan näkemys on, että nykyisiä lupamääräyksiä noudattamalla ei uusi laajennettu polttoaineen varastointialue aiheuta lisääntyvää ympäristön pilaantumisen riskiä, jonka takia olisi tarve uudelle ympäristöluvalle.
Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Jakelu	Nevel Oy